

Филомонов И.И.
Утверждено
постановлением Главы МО
«Бежтинский участок»
Нажмудинов Т.Р.
от 26.02 2018 г. № 32-у

СОГЛАШЕНИЕ

О взаимодействии работников Бежтинского СУ (сетевой участок) с подразделениями Государственной противопожарной службы при ликвидации пожаров и последствий аварий

Настоящее Соглашение устанавливает порядок взаимодействия подразделений Государственной противопожарной службы с работниками **Бежтинского СУ (сетевой участок)** в вопросах организации работ по тушению пожара или ликвидации аварий.

С целью своевременного принятия мер по ликвидации пожаров (аварий) в электроустановках и на объектах энергоснабжения диспетчерская служба **Бежтинский СУ (сетевой участок)** сообщает об этом на пункт связи пожарной части с.Бежта. А при возникновении пожара (аварии) в населенных пунктах диспетчер пожарной части сообщает о нем диспетчеру энергоснабжения по установленным телефонам. Диспетчер **Бежтинского СУ (сетевой участок)** по заявке от диспетчера (радиотелефониста) частковой пожарной части ПЧ-47 с.Бежта направляет к месту пожара (аварии) аварийно-восстановительную бригаду (далее – АВБ) или дежурного электрика.

По прибытию к месту пожара (аварии) старший аварийно-восстановительной бригады обязан:

1. Доложить о своем прибытии в оперативный штаб руководителю тушения пожара или начальнику штаба.
2. Получить задание и сообщить РТП или НШ о необходимых мерах по снятию напряжения в электросетях.
3. Производить снятие напряжения только после непосредственного указания РТП или НШ.
4. При пожаре (аварии) на объектах энергоснабжения выдать письменное разрешение в установленной форме, указав, что напряжение снято от конкретного источника(ов) энергоснабжения.
5. Согласовать с РТП или НШ свою работу, а так же информировать во время пожара (аварии) об изменениях в состоянии работы электроустановок и другого оборудования.

Старший АВБ имеет право:

1. Давать рекомендации РТП и НШ по расстановке сил и средств во избежание опадания работников пожарной охраны в места, где электрооборудование или оголовокующие части находятся под напряжением.
2. Просить помощи в содействии у РТП или НШ по решению вопроса о снятии напряжения в труднодоступных местах.

АВБ обязана вывозить с собой комплекты диэлектрических средств и средств заземления пожарных стволов и пожарной автотехники и при необходимости обеспечивать ими работников пожарных частей.

При ликвидации пожара (аварии) РТП обязан:

- 6.1. Приступить к подаче огнетушащих веществ только после отключения электрических сетей (до 220 В) на участке.
- 6.2. При наличии на участке электрических сетей и установок, с напряжением выше 220 В, необходимо получить разрешение установленной формы от старшего АВБ или старшего из числа технического персонала объекта о снятии напряжения с электрических сетей или установки.
- 6.3. Приступить к тушению пожара или ликвидации аварии только после соответствующего инструктажа личного состава пожарной охраны старшим АВБ или старшим из числа технического персонала объекта.
- 6.4. Приступить к тушению пожара или ликвидации аварии на энергетическом объекте, без постоянного дежурного персонала до прибытия выездной АВБ по заранее разработанному плану тушения пожара.
- 6.5. Принять меры по вызову обслуживающего персонала объекта.
- 6.6. Не допускать самостоятельных действий личного состава по обесточиванию электроустановок и воздушных линий электроснабжения, а так же подаче огнетушащих средств.
- 6.7. Независимо от наличия или отсутствия напряжения дать команду о заземлении пожарной техники (пожарных насосов), пожарных стволов (пеногенераторов) и обязать ствольщика использовать диэлектрические средства.
7. В случае, если напряжение с электроустановок и электрооборудования снять невозможно, допускается тушение объекта под напряжением, руководствуясь при этом документом «Тактика тушения электроустановок, находящихся под напряжением (рекомендации)» (М.ВНИИПО,1986.-16с.)
8. Отъезд бригады с места пожара (аварии), когда в ней нет необходимости, осуществляется с разрешения оперативного штаба (руководителя тушения пожара).
9. За ненадлежащие выполнение настоящего Соглашения стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
10. В случае разногласия сторон в ходе действия настоящего Соглашения решение по возникшим вопросам принимает комиссия ЧС и ПБ Бежтинского участка.
11. Телефоны для обмена информацией:

Диспетчер ПЧ-47 с.Бежта
Диспетчер РЭС Бежтинский СУ

тел.55-28-93, 8-964-018-50-21

Согласовано

Руководитель
Бежтинского СУ

_____ М.М.Анжоев

«__» _____ 201__ г.

Согласовано

Начальник Хунзахского
гарнизона – начальник ПСЧ-1
капитан внутренней службы

_____ Ш.Г.Магомедов

«25» _____ 2017 г.

Утверждено
постановлением Главы МО
«Бежтинский участок»
Нажмудинов Т.Р
от 26.02 2017 г. № 32-9

СОГЛАШЕНИЕ

О взаимодействии работников скорой медицинской помощи ГБУ РД «Бежтинская ЦРБ» с подразделениями Государственной противопожарной службы при ликвидации пожаров и последствий аварий

Настоящее Соглашение устанавливает порядок взаимодействия подразделений Государственной противопожарной службы со службой скорой помощи ГБУ РД «Бежтинская ЦРБ» в вопросах оказания неотложной медицинской помощи людям, пострадавшим на пожарах (авариях).

Диспетчер службы скорой помощи по заявке от диспетчера (радиотелефониста) участковой пожарной части ПЧ-47 с. Бежта направляет к месту пожара (аварии) бригаду скорой помощи (далее - БСП).

По прибытию к месту пожара (аварии) старший врач БСП обязан:

1. Доложить о своем прибытии в оперативный штаб руководителю тушения пожара или начальнику штаба.
2. Выяснить у руководителя тушения пожара или начальника оперативного штаба обстановку по количеству пострадавших и жертв на момент прибытия.
3. Определить потребность в работниках скорой помощи, и при необходимости вызвать дополнительные бригады.
4. Провести инструктаж работников бригады.
5. Принять меры по оказанию неотложной медицинской помощи людям, пострадавшим на пожарах (авариях).
6. Вести контроль за количеством пострадавших и больницами, куда их направляют для дальнейшего лечения, данные сведения своевременно передавать в оперативный штаб пожаротушения.

Отъезд бригады с места пожара (аварии), когда в ней нет необходимости, осуществляется с разрешения оперативного штаба (руководителя тушения пожара).

За ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

В случае разногласия сторон в ходе действия настоящего Соглашения решение по возникшим вопросам принимает комиссия ЧС и ПБ Бежтинского участка.

Телефоны для обмена информацией:

диспетчер ПЧ-47 с.Бежта

тел.55-28-93, 8-964-018-50-21

диспетчер СП ГБУ РД «Бежтинская ЦРБ»

тел. 8-963-374-38-03

Согласовано

главный врач

ГБУ РД «Бежтинская ЦРБ»

М.М.Шахбанов

2017 г.

Согласовано

Начальник Хунзахского

гарнизона – начальник ПСЧ-1

капитан внутренней службы

Ш.Г.Магомедов

«26» 02 2017 г.

Александрович И.И.
Утверждено
и постановлением Главы МО
«Бежтинский участок»
Нажмудинов Т.Р.
от 26.02 2018 г. № 32-4

СОГЛАШЕНИЕ

О взаимодействии работников Бежтинского СУ (сетевой участок) с подразделениями Государственной противопожарной службы при ликвидации пожаров и последствий аварий

1. Настоящее Соглашение устанавливает порядок взаимодействия подразделений Государственной противопожарной службы с работниками **Бежтинского СУ (сетевой участок)** в вопросах организации работ по тушению пожара или ликвидации аварий.
2. С целью своевременного принятия мер по ликвидации пожаров (аварий) в электроустановках и на объектах энергоснабжения диспетчерская служба **Бежтинский СУ (сетевой участок)** сообщает об этом на пункт связи пожарной части с.Бежта. А при возникновении пожара (аварии) в населенных пунктах диспетчер пожарной части сообщает о нем диспетчеру энергоснабжения по установленным телефонам. Диспетчер **Бежтинского СУ (сетевой участок)** по заявке от диспетчера (радиотелефониста) участковой пожарной части ПЧ-47 с.Бежта направляет к месту пожара (аварии) аварийно-восстановительную бригаду (далее – АВБ) или дежурного электрика.
3. По прибытию к месту пожара (аварии) старший аварийно-восстановительной бригады обязан:
 - 3.1. Доложить о своем прибытии в оперативный штаб руководителю тушения пожара или начальнику штаба.
 - 3.2. Получить задание и сообщить РТП или НШ о необходимых мерах по снятию напряжения в электросетях.
 - 3.3. Производить снятие напряжения только после непосредственного указания РТП или НШ.
 - 3.4. При пожаре (аварии) на объектах энергоснабжения выдать письменное разрешение установленной формы, указав, что напряжение снято от конкретного источника(ов) энергоснабжения.
 - 3.5. Согласовать с РТП или НШ свою работу, а так же информировать во время пожара (аварии) об изменениях в состоянии работы электроустановок и другого оборудования.
4. Старший АВБ имеет право:
 - 4.1. Давать рекомендации РТП и НШ по расстановке сил и средств во избежание попадания работников пожарной охраны в места, где электрооборудование или токоведущие части находятся под напряжением.
 - 4.2. Просить помощи в содействии у РТП или НШ по решению вопроса о снятии напряжения в труднодоступных местах.
 - 4.3. АВБ обязана вывозить с собой комплекты диэлектрических средств и средств заземления пожарных стволов и пожарной автотехники и при необходимости обеспечивать ими работников пожарных частей.
5. При ликвидации пожара (аварии) РТП обязан:

- 5.1. Приступить к подаче огнетушащих веществ только после отключения электрических сетей (до 220 В) на участке.
- 5.2. При наличии на участке электрических сетей и установок, с напряжением выше 220 В, необходимо получить разрешение установленной формы от старшего АВБ или старшего из числа технического персонала объекта о снятии напряжения с электрических сетей или установки.
- 5.3. Приступить к тушению пожара или ликвидации аварии только после соответствующего инструктажа личного состава пожарной охраны старшим АВБ или старшим из числа технического персонала объекта.
- 5.4. Приступить к тушению пожара или ликвидации аварии на энергетическом объекте, без постоянного дежурного персонала до прибытия выездной АВБ по заранее разработанному плану тушения пожара.
- 5.5. Принять меры по вызову обслуживающего персонала объекта.
- 5.6. Не допускать самостоятельных действий личного состава по обесточиванию электроустановок и воздушных линий электроснабжения, а так же подаче огнетушащих средств.
- 5.7. Независимо от наличия или отсутствия напряжения дать команду о заземлении пожарной техники (пожарных насосов), пожарных стволов (пеногенераторов) и обязать ствольщика использовать диэлектрические средства.
- 5.8. В случае, если напряжение с электроустановок и электрооборудования снять невозможно, допускается тушение объекта под напряжением, руководствуясь при этом документом «Тактика тушения электроустановок, находящихся под напряжением (рекомендации)» (М.ВНИИПО, 1986.-16с.)
- 5.9. Отъезд бригады с места пожара (аварии), когда в ней нет необходимости, осуществляется с разрешения оперативного штаба (руководителя тушения пожара).
- 5.10. За ненадлежащие выполнение настоящего Соглашения стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
- 5.11. В случае разногласия сторон в ходе действия настоящего Соглашения решение по возникшим вопросам принимает комиссия ЧС и ПБ Бежтинского участка.
- 5.12. Телефоны для обмена информацией:

Диспетчер ПЧ-47 с.Бежта
Диспетчер РЭС Бежтинский СУ

тел.55-28-93, 8-964-018-50-21

Согласовано
Руководитель
Бежтинского СУ
_____ М.М.Анжоев
«__» _____ 201__ г.

Согласовано
Начальник Хунзахского
гарнизона – начальник ПСЧ-1
капитан внутренней службы
_____ Ш.Г.Магомедов
«25» _____ 2017 г.